

① D11-6kN-CE3-U-MUFLA MT-PR-2AS112L -BC

② C11-6kN-CE-TR-2AS112L -BC

③ C11-6kN-CE3-U-2AS112L -BC

④ D11-4kN-2AS112L

⑤ C11-6kN-2AS112L-BC

⑥ D9-6kN-2AS112L-BC

⑦ D9-3kN-2AS112L

⑧ C9-6kN-2AS112L-BC

⑨ C11-6kN-2AS112L-BC

[illegible]

 Transformador

03 Para-raios em cada poste

01 Aterramento em cada poste
Com 4kg de Cabo de cobre NU 25mm² em cada aterramento

06 Aterramentos em cada poste (poste nº2)
Com 9,50kg de Cabo de cobre NU 25mm² em cada aterramento (poste nº2)

 Conector de alumínio - 02 parafusos- 1/0 a 4/0 AWG
Quantidade em cada poste

----- Cabo de alumínio coberto XLPE 70mm 15kv
CONDUTORES DE MÉDIA TENSÃO A SEREM INSTALADOS SERÃO
NA SEÇÃO 3#70 mm² - XLPE

Condutor multiplexado alumínio XLPE
0,6/1,0kv- quadripex 70mm

CONDUTORES DE BAIXA TENSÃO A SEREM INSTALADOS SERÃO
NA SEÇÃO 1x3#70mm² (70 mm²) - MULTIPLEX

obs.: os cabos possuem 3,5% de quantidade a mais para curvatura do cabo

MUX ENERGIA

Município: Ibiaçá - RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÇÁ
RUA DONA BRÍGIDA
IBIAÇÁ - RS

EXTENSÃO DE REDE DE MT E BT PARA PARQUE DO ROMEIRO

PLANTA CONSTRUTIVA

Resp.técnico

63.426-D

CREA

escala
1:100

Des.
Sérgio

data

Julho/2025

folha

1/2